台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

委託單位：辭修高級中學
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NPD26905983001
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：新北市三峽區溪東路251號(廚房自來水)

檢測目的：客戶自評
採樣時間：115年09月29日09時56分
收樣日期：115年09月29日
報告日期：115年10月08日
報告編號：NPD26905983
聯 絡 人：李宜真

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
總菌落數(有消毒系統之水廠配水管網)	<5 (CFU/mL)	NIEA E203.56B	
大腸桿菌群	<1 (MPN/100 mL)	NIEA E215.53C	
以下空白			

備註：
1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。
2. 本報告共1頁。
3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李仁燮
檢驗室主管:葉峻榛

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：孫宏潔

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站https://www.sgs.com.tw/terms-of-service閱覽，凡電子文件之格式依https://www.sgs.com.tw/terms-of-service之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

委託單位：辭修高級中學
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NPD26905981001~006
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：-----
採樣地點：新北市三峽區溪東路251號

檢測目的：-----
採樣時間：115年09月29日09時44分
至：115年09月29日09時54分
收樣日期：115年09月29日
報告日期：115年10月08日
報告編號：NPD26905981002
聯 絡 人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD26905981001 (女宿2F)	<5 (CFU/mL)	
NPD26905981002 (單身宿舍1F)	<5 (CFU/mL)	
NPD26905981003 (高中部3F)	<5 (CFU/mL)	
NPD26905981004 (國中部3F)	<5 (CFU/mL)	
NPD26905981005 (男宿三期2F)	<5 (CFU/mL)	
NPD26905981006 (男宿二期2F)	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備　註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以" ND＜MDL" 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，
以" <檢量線最低濃度值" 表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻榕

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站https://www.sgs.com.tw/terms-of-service閱覽，凡電子文件之格式依https://www.sgs.com.tw/terms-of-service之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

委託單位： 辭修高級中學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD26905984001
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 新北市三峽區溪東路251號(單身宿舍1F)

檢測目的： 客戶自評
採樣時間： 115年09月29日09時58分
收樣日期： 115年09月29日
報告日期： 115年10月08日
報告編號： NPD26905984
聯 絡 人： 李宜真

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	飲用水水源水質標準(第五條)
鎘	ND<0.001 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.01 (mg/L)
鉻	ND<0.005 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.05 (mg/L)
鉛	ND<0.0026 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.05 (mg/L)
汞	ND<0.00015 (mg/L)	NIEA W330.52A	0.002 (mg/L)
砷	ND<0.0003 (mg/L)	NIEA W434.54B	0.05 (mg/L)
硝酸鹽氮	0.56 (mg/L)	NIEA W436.53C	-
以下空白			

備註：
1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：廖方瑜(FII-09)/喻筑筌(FII-31)。
2. 本報告共1頁。
3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以″ ND＜MDL″ 表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以″ <檢量線最低濃度值″ 表示，並括號註明實測值。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站https://www.sgs.com.tw/terms-of-service閱覽，凡電子文件之格式依https://www.sgs.com.tw/terms-of-service之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。